

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.09.03

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,50	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1230	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	38	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0,25	N mg/l
Nitrition		1,79	mg/l
Nitrátion		73,0	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	17,60	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	18,80	N mg/l
Összes foszfor	5	1,29	P mg/l
Összes oldott anyag		830	mg/l
Összes lebegő anyag	75	12	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	555	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 4	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l