

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.11.06

| Vizsgált Komponens | Határ- érték | Mért érték | Mérték- egység |
|--|-----------------|---------------|---------------------|
| pH | 6,5-10 | 8,7 | - |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on | | 1040 | μS/cm |
| KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás) | 125 | 29 | O ₂ mg/l |
| BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25 | < 10 | mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | 10 | 0,11 | N mg/l |
| Nitrition | | 0,06 | mg/l |
| Nitrátion | | 37,3 | mg/l |
| Összes szerves nitrogén | 28 | 8,7 | N mg/l |
| Összes nitrogén | 30 | 9,47 | N mg/l |
| Összes foszfor | 5 | 0,7 | P mg/l |
| Összes oldott anyag | | 720 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 35 | < 10 | mg/l |
| Összes oldott ásványi anyag | 2000 | 495 | mg/l |
| Lebegő ásványi anyag | | < 10 | mg/l |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | 5 | < 2,0 | mg/l |