

Galgautai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.11.12

| Vizsgált Komponens | Határérték | Mért érték | Mérték-egység |
|--|---------------|------------|---------------------|
| pH | 6,5-9,5 | 8,0 | - |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on | | 1280 | μS/cm |
| KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás) | 125 | 48 | O ₂ mg/l |
| BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25 | < 10 | mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | 20 | < 0,05 | N mg/l |
| Nitrition | | 0,04 | mg/l |
| Nitrátion | | 40,0 | mg/l |
| Összes szerves nitrogén | 50 | 9,3 | N mg/l |
| Összes nitrogén | V.1-XI.15.:55 | 11,6 | N mg/l |
| Összes foszfor | 5 | 1,2 | P mg/l |
| Összes oldott anyag | | 810 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 35 | 22 | mg/l |
| Összes oldott ásványi anyag | | 605 | mg/l |
| Lebegő ásványi anyag | | < 10 | mg/l |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | 10 | <2,0 | mg/l |

