

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.11.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1300	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	68	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,06	N mg/l
Nitrition		0,13	mg/l
Nitrácion		70	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	16,2	N mg/l
Összes nitrogén	35	18,9	N mg/l
Összes foszfor	5	2,03	P mg/l
Összes oldott anyag		810	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		605	mg/l
Lebegő ásványi anyag		16	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l