

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő neve/címe:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác Kodály Zoltán út 3.
Munka azonosító jele:	Szentendre (2018/K/03433)
Minta jele / Minta jellege:	Szentendre, Reg.Déli gépház 209 / Ivóvíz
Mintavevő / Mintavétel ideje:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. / 2018.05.10 12:30 (Akkreditált)
Mintatartó típusa / Mennyiség / Tartósítás módja:	EPA vial 40ml (VOCl) / 40 cm ³ / Hűtött; EPA vial 40ml (VOCl) / 40 cm ³ / Hűtött
Beszállító / Beszállítás ideje:	DMRV Zrt. / 2018.05.10 13:10
Analitika kezdete / vége:	2018.05.11 - 2018.05.15

Vizsgálati eredmények

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Tetraklóretén	<1 µg/dm ³	MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz
Triklóretén	<1 µg/dm ³	
cisz-Diklóretén	<1 µg/dm ³	
Vinil-klorid	<0,1 µg/dm ³	

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS_16-5977B

Filep Zoltán
 Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.
 A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
 ellenőrzés.

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon
 akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 / 1

Munka azonosító jele:
 Szentendre
 (2018/K/03433)

Vizsg. jegyzők. sz.:
 462321/1;
 2018.05.15.