

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt.**

**2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.**

**Projekt: Ivóvízvizsgálat (2024/K/17677)**

**Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 945244/1**

A NAH által NAH-1-1398/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2024. 12. 09.

Analitika vége: 2024. 12. 13.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**

Beszállító: DMRV Zrt. Beszállítás ideje: 2024/12/09 12:15 Megrendelőlap száma: 2024/046777

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
1242 Szentendre Regionális Déli gépház Pomázi ág (gépházban hátul) 409	2024/12/09	Ivóvíz	0004792026	40 cm <sup>3</sup>	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Nátrium-tioszulfát	Akkreditált	DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.	
1242 Szentendre Regionális Déli gépház Pomázi ág (gépházban hátul) 409	2024/12/09	Ivóvíz	0004792170	40 cm <sup>3</sup>	PESZT. HPLC 40 ml EPA vial	Nátrium-tioszulfát	Akkreditált	DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.	

**Illékony halogénezett alifás szénhidrogének**

Mintatípus: Ivóvíz

(1) MSZ EN ISO 20595:2023

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		1242 Szentendre Regionális Déli gépház Pomázi ág (gépházban hátsó) 409
Tetraklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Triklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Tetraklóretén és triklóretén (b) <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Vinil-klorid <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<0,1
cisz-Diklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1

(b) Egyedi komponensek számszaki összege.

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS\_26-5977

2024. december 13.

Nagy Szilárd  
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.