

Balassagyarmati Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.02

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1920	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	88	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,17	N mg/l
Nitrition		0,16	mg/l
Nitrátion		56	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	13,1	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:15; XI.16-IV.30.:25	17,1	N mg/l
Összes foszfor	2	0,6	P mg/l
Összes oldott anyag		1260	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		980	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	2,5	mg/l