

Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.03.05

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1460	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	70	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,07	N mg/l
Nitrition		0,1	mg/l
Nitrátion		22,8	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	5,3	N mg/l
Összes nitrogén	30	8	N mg/l
Összes foszfor	5	0,88	P mg/l
Összes oldott anyag		940	mg/l
Összes lebegő anyag	35	28	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		740	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l