

Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.02

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1330	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	688	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	222	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	3,2	N mg/l
Nitrition		0,46	mg/l
Nitrátion		11,3	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	5,9	N mg/l
Összes nitrogén	30	46,4	N mg/l
Összes foszfor	5	14,7	P mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	35	610	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		660	mg/l
Lebegő ásványi anyag		100	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,5	mg/l