

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.02.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	25	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,06	N mg/l
Nitrition		0,03	mg/l
Nitrátion		33,4	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	7,8	N mg/l
Összes nitrogén	30	9,12	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	560	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l