

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.03.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	66	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,07	N mg/l
Nitrition		0,05	mg/l
Nitrátion		40,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	9,4	N mg/l
Összes nitrogén	30	11,1	N mg/l
Összes foszfor	5	0,52	P mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	515	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l