

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.01

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1050	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	28	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,08	N mg/l
Nitrition		0,05	mg/l
Nitrátion		36,4	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	28	8,5	N mg/l
Összes nitrogén	30	9,58	N mg/l
Összes foszfor	5	0,65	P mg/l
Összes oldott anyag		660	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	480	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	4	mg/l