

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.05.18

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		45,8	mg/l
Nitrition		0,23	mg/l
Összes oldott anyag		630	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,17	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		905	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	26	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,82	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	410	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	10,8	N mg/l
Összes nitrogén	30	11,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.06.02