

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.05.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	31	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,17	N mg/l
Nitrition		0,1	mg/l
Nitrácion		46,1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	28	10,8	N mg/l
Összes nitrogén	30	12,3	N mg/l
Összes foszfor	5	0,59	P mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	540	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29