

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.02.03

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2250	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	360	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	190	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	93	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	93,1	N mg/l
Összes nitrogén	35	104	N mg/l
Összes foszfor	5	8,56	P mg/l
Összes oldott anyag		1120	mg/l
Összes lebegő anyag	35	115	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		850	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	4,5	mg/l