

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.03.03

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2170	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	276	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	144	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	80,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		1,2	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	80,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	90,5	N mg/l
Összes foszfor	5	5,78	P mg/l
Összes oldott anyag		1070	mg/l
Összes lebegő anyag	35	104	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		810	mg/l
Lebegő ásványi anyag		16	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	4	mg/l