

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.07.28

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	8	-
Nitrátion		10,4	mg/l
Nitrition		0,09	mg/l
Összes oldott anyag		1030	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,1	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1630	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)		28	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,54	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		820	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	2,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	5,14	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.08.14