Dobogókői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.13*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		6,3	mg/l
Nitrition		0,14	mg/l
Összes oldott anyag		1120	mg/l
Összes lebegő anyag	75	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	0,66	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1960	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	24	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	4,3	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	960	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	V.1.-XI.15.:20	2,2	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	<5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.06*