

Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.25

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1120	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	71	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	23	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,45	N mg/l
Nitrition		0,58	mg/l
Nitrátion		73	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	17,4	N mg/l
Összes nitrogén	25	21	N mg/l
Összes foszfor	5	2,41	P mg/l
Összes oldott anyag		24	mg/l
Összes lebegő anyag	35	48	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	740	mg/l
Lebegő ásványi anyag		485	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l