



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám:36310/348/2022.ált.

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. év február hó 24. napján a 2120 Dunakeszi, 019/7 hrsz. alatti DMRV Zrt. telephely iroda helyiségében.

Tárgy: A 2120 Dunakeszi, 019/7 hrsz. alatti Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) üzemeltetésében lévő telephely területén lévő biogáz üzem (a továbbiakban: létesítmény) területén 2022. év február hó 24. napján lefolytatott átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzés tapasztalatai.

Jelen vannak:

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről

Név:	rendfokozat:	ügyintéző	jegyzőkönyvvezető
Ceglédi Zsolt	tű. ezredes.	X	
Deák-Bors Henriett	tű. hdgy.	X	
Fábián Gabriella	tű. őrgy.	X	X

Jelen vannak az ellenőrzött létesítmény/szervezet részéről:

Név: Horányi Alpár Beosztás: üzemvezető-helyettes

Anyja neve: Lakcím:

Szül. hely, idő: Telefonszám:

Eljárásjogi helyzete: ügyfél

A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője: Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.


Cégjegyzékszám: 13-10-040189

Adószám: 10863877-2-44

A létesítmény tulajdonosát, üzemeltetőjét, mint ügyfelet az ellenőrzésről, annak megkezdése előtt telefonon értesítettem.

Tájékoztatom a jelenlévőt ügyféli jogairól és kötelezettségeiről. Az ügyfél a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.


kirendeltség képviselője/jegyzőkönyvvezető


ZÁRÓKÖRÖN MŐKÖRÖN
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Beosztás: 10863877-2-44
ügyfél

Szám:36310/348/2022.ált.

Az ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalja (megállapítások, hiányosságok, szabálytalanságok):

Technológia:

Két darab előüleptetőből történik a kevert iszap elvétele, a homogenizáló medencébe, ahonnan utasítás alapján az iszap egy része a rothasztóba kerül, a maradék rész pedig közvetlenül az egyes számú kigázosítóba. A rothasztás után az iszap az utórothasztón keresztül szintén az egyes kigázosítóba kerül, ahonnan közbenső átemeléssel a kettes kigázosítóba kerül, innen préselésre kerül. A biogáz előállítás folyamatos üzemben történik, napi 100-130 m³ iszap kerül feladásra, így átlagosan 24 óra alatt kb. 1100-1400 m³ biogáz termelődik.

Hiányosságok, szabályszegések:

1. A létesítmény területén kiépített transzformátor házban kialakított tűzvédelmi főkapcsoló nincs jól látható módon megjelölve.
2. A létesítmény területén, a főbejárat kapu jobb oldalánál kiépített gázfogadónál elhelyezett tűzoltó készülék nincs szabványos jelölő táblával ellátva.
3. A létesítmény területén elhelyezett tűzoltó készülékek (30 db) üzemeltetői ellenőrzésének elvégzését igazolni nem tudják. A tűzvédelmi üzemeltetési naplóbejegyzés szerint az utolsó üzemeltetői ellenőrzés 2021.10.13-án volt.
4. A létesítmény területén elhelyezett tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzésének elvégzésére nincs az üzemeltető által konkrét személy írásban megbízva, meghatalmazva.

A Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői tájékoztatják Horányi Alpár ügyfelet, hogy nyilatkozatot tehet a jegyzőkönyvben rögzítettekkel kapcsolatban.

Horányi Alpár nyilatkozata: „Nem kívánok nyilatkozatot tenni.”

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelül aláírtuk.


Kmf.
Fol.
kirendeltség képviselője/jegyzőkönyvvezető


DMRY DUNA MENTTI RÉGIÓVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
ZÁRKÖRÜLTÉSEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTULAJOSNÁRSÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Adószám: 10863877-2-44
Ügyfél

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem: 

Tájékoztató az ügyféli, tanúi jogokról, kötelezettségekről

A hatóság képviselője tájékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzőkönyv kiegészítését, kijavítását a felvétel során bármikor kérheti.

Tájékoztattja a megjelentet az ügy tárgyával kapcsolatos jogszabályokról, továbbá biztosítja az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára, hogy jogairól és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Tájékoztattja az **ügyfelet** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) törvényben foglalt jogairól és kötelezettségeiről, melyek a következők:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)
- köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlan állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)

Tájékoztattja a tanút jogairól és kötelességeiről:

- a tanú köteles vallomást tenni (Ákr. 66. § (1) bek.)
- ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható (Ákr. 77. §)
- tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, illetve védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Ákr. 66. § (2) bek.)
- a tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, ha a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, továbbá a diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 66. § (3) bek.)
- a tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el, és az eljáró hatóság vele szemben büntető feljelentést tehet.

Kelt: Dunakeszi, 2022.02.24.


kirendeltség képviselője/jegyzőkönyvvezető


ügyfél

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

Személyes adatainak (név és lakcím, kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.

1. Az adatkezelés célja:

- a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
- b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg, azokat külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

- a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését, valamint
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
- b) az Infotv. 21. § szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Horányi Alpár nyilatkozom, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben meghatározott személyes adataimat a hatósági adatszolgáltatási rendszerben rögzítse.

Kelt: Dunakeszi, 2022.02.24.



.....
érintett aláírása

A létesítmény adatai

Létesítmény neve: DMRV Dunakeszi Szennyvíztisztító telep

Címe: 2120 Dunakeszi 019/7 hrsz.

A létesítmény üzemeltetője: Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Adószám: 10863877244

Tevékenység: szennyvízkezelés, tisztítás

Összesített alapterület: Kb.: 45000 m²

Összesített beépített alapterület: 15000 m²

Munkavállalói létszám: 35 fő

Oltóvíz ellátottság: saját területen lévő 2 db föld alatti, és 7 db föld feletti tűzcsap

Beépített tűzjelző berendezések: 3 db 2351 TEM kombinált optikai és hő érzékelő, 1 db MCP kézi jelzésadó


Beépített tűzoltó berendezés: nincs

Tűzvédelmi megbízott: Medve Beáta tűzvédelmi szaktanácsadó (szerződés megbízás, elérhetőség: +36-30/908-3637)

Egyéb: -

Az utolsó ellenőrzés óta bekövetkezett változás: -

Kelt: Dunakeszi, 2022. 02. 24.


kirendeltség képviselője/jegyzőkönyvvezető


ügyfél

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
ZÁRÓKORÚEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Adószám: 10863877-2-44
12.

