

Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.08.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		95	mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Összes oldott anyag		680	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,16	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1070	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	75	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,86	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	475	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	22	N mg/l
Összes nitrogén	25	23,2	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.09.09