

Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.01.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Nitrátion		27	mg/l
Nitrition		8	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	21,1	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1250	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	36	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	530	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	29,7	N mg/l
Összes nitrogén	25	32,2	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.09