

Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.04.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		74	mg/l
Nitrition		2,4	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,2	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	12	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1120	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	55	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	2,19	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	600	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	18,9	N mg/l
Összes nitrogén	25	19,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.06