Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.14*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		91	mg/l
Nitrition		0,47	mg/l
Összes oldott anyag		680	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,25	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1050	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	30	O2 mg/l
Összes foszfor	5	1,12	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	490	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	21,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	22,7	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.06*