

Érsekvadkerti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.07.28

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,6	7,6	-
Nitrátion		128	mg/l
Nitrition		0,46	mg/l
Összes oldott anyag		1220	mg/l
Összes lebegő anyag	50	80	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,19	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	20	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1820	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	102	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	3,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	940	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	40	29,8	N mg/l
Összes nitrogén	50	31,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.08.14