Érsekvadkerti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.14*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,6	7,8	-
Nitrátion		110	mg/l
Nitrition		1,61	mg/l
Összes oldott anyag		1010	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,61	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1510	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	0,66	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	750	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	40	26,4	N mg/l
Összes nitrogén	50	26,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.06*