

Érsekvadkerti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.09.10

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,6	7,9	-
Nitrátion		<1	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		1060	mg/l
Összes lebegő anyag	50	310	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	89,5	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	424	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2130	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	33	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	762	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	12,7	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	770	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	40	89,5	N mg/l
Összes nitrogén	50	132	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.09.25