

Galgaguta Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.05.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	8,2	-
Nitrátion		34,6	mg/l
Nitrition		0,06	mg/l
Összes oldott anyag		970	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,13	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1330	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	37	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,95	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		780	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	8,1	N mg/l
Összes nitrogén	55	9,98	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.29