

Galgaguta Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.04.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	8	-
Nitrátion		22,3	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		900	mg/l
Összes lebegő anyag	35	130	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	26	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1320	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	162	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	7,6	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		730	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	5,1	N mg/l
Összes nitrogén	55	11,4	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.06