

Gödöllő Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.17

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1230	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	33	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,09	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		51	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	11,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	13,2	N mg/l
Összes foszfor	5	2,48	P mg/l
Összes oldott anyag		370	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	285	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l