

Gödöllő Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.10.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		31,4	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	50	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,1	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1160	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	24	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,82	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	510	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	7,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	7,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.11.06