

Gödöllő Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.12.01

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		37,3	mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	50	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1240	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	27	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	620	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	8,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	9,83	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.12.15