

Horpácsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.08.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	8	-
Nitrátion		62	mg/l
Nitrition		1,87	mg/l
Összes oldott anyag		1040	mg/l
Összes lebegő anyag	50	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	1,1	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1650	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	30	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,02	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	785	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	40	15,9	N mg/l
Összes nitrogén	50	16,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.08.18