

Horpácsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.09.17

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7	-
Nitrátion		318	mg/l
Nitrition		1,2	mg/l
Összes oldott anyag		1180	mg/l
Összes lebegő anyag	50	35	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,52	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1740	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,89	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	770	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	40	74	N mg/l
Összes nitrogén	50	74,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.10.03