



1. D 32 vagy 25 KPE bekötővezeték
2. DN 15 (1/2") vagy 20 (3/4") bekötési vízmérő (főmérő)
3. D25-3/4"-D25 vagy 3/4"egal T- idom
4. 3/4" víztelenítő golyós elzáró és mérőhollander
5. DN 15 (1/2") vagy 20 (3/4") vízbenfutó locsolási mellékvízmérő
6. 3/4" könyökidom és mérőhollander
7. 3/4"- D 25 locsoló ág
8. D25 KPE vagy 3/4" hga. lakás belső ivóvízhálózatát kiszolgáló ág

A vízmérőhelyre beépített vízmérők fagyveszélyesek, ezért azok elfagyás elleni védelméről, az aknafödém, illetve az aknafedél szigetelésével, vagy egyéb módon időben gondoskodni kell!