

Nőtincsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.02.17

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	7,9	-
Nitrátion		7,4	mg/l
Nitrition		0,42	mg/l
Összes oldott anyag		760	mg/l
Összes lebegő anyag	35	140	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	26,6	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	62	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1360	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	2	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	207	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	3,67	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		560	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	28,4	N mg/l
Összes nitrogén	55	40,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.03.04