

Nőtincsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.11.24

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	7,6	-
Nitrátion		58	mg/l
Nitrition		1,12	mg/l
Összes oldott anyag		680	mg/l
Összes lebegő anyag	35	45	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,1	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1120	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	4	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	59	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	0,83	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		190	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	14,8	N mg/l
Összes nitrogén	55	17,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.12.08