

Nőtincsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.01.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	7,7	-
Nitrátion		13,3	mg/l
Nitrition		0,8	mg/l
Összes oldott anyag		730	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	32	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	23	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1410	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	4	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	97	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	2,06	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		630	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	35,3	N mg/l
Összes nitrogén	55	38,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.02.10