

## Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2025.02.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1530	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	57	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	19,2	N mg/l
Nitrition		1,54	mg/l
Nitrátion		38,6	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	28,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	28,6	N mg/l
Összes foszfor	5	1,81	P mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	655	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l