

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1410	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	1248	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	384	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	4,8	N mg/l
Nitrition		2,5	mg/l
Nitrácion		43,4	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	15,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	73,2	N mg/l
Összes foszfor	5	24,5	P mg/l
Összes oldott anyag		910	mg/l
Összes lebegő anyag	35	942	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	660	mg/l
Lebegő ásványi anyag		168	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l