

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.04.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Nitrátion		167	mg/l
Nitrition		1,81	mg/l
Összes oldott anyag		970	mg/l
Összes lebegő anyag	35	90	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,17	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	41	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1360	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	160	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	5,27	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	700	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	39,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	45,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.06