Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.13*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		157	mg/l
Nitrition		2,9	mg/l
Összes oldott anyag		880	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,46	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1410	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	27	O2 mg/l
Összes foszfor	5	1,15	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	640	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	37,4	N mg/l
Összes nitrogén	25	38,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.06*