

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.03.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1520	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	23	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,12	N mg/l
Nitrition		0,11	mg/l
Nitrátion		15,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	3,7	N mg/l
Összes nitrogén	25	<5	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		900	mg/l
Összes lebegő anyag	50	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	695	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l