

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.08.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,9	-
Nitrátion		28,2	mg/l
Nitrition		1,27	mg/l
Összes oldott anyag		930	mg/l
Összes lebegő anyag	50	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,41	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1540	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	37	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,12	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	730	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	7,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	7,63	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.09.09