

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.07.29

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,6	-
Nitrátion		8,6	mg/l
Nitrition		0,33	mg/l
Összes oldott anyag		890	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,12	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	4,8	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1440	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	17	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	2,12	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	690	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	2,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	<5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.08.14