

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.11.25

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,6	-
Nitrátion		74	mg/l
Nitrition		0,45	mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	50	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,2	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1390	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	43	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,51	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	660	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	17,4	N mg/l
Összes nitrogén	25	17,7	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.12.08