

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1610	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	58	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	14	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	19	N mg/l
Nitrition		1,05	mg/l
Nitrátion		17,7	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	23,4	N mg/l
Összes nitrogén	25	24	N mg/l
Összes foszfor	5	2,54	P mg/l
Összes oldott anyag		930	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		725	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l