

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.04.15

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8	-
Nitrátion		25,5	mg/l
Nitrition		1,11	mg/l
Összes oldott anyag		940	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,6	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1440	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	38	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	730	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	7,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	9,28	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.05