

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.05.20

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,1	-
Nitrátion		29	mg/l
Nitrition		1,09	mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	50	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1380	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,68	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	650	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	7	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,12	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.06.02