

## Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2025.02.10

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1560	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	78	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	64,5	N mg/l
Nitrition		0,06	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.:20	64,7	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	128	N mg/l
Összes foszfor	5	0,9	P mg/l
Összes oldott anyag		700	mg/l
Összes lebegő anyag	50	28	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	550	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l